



Przeciwpowozarowy (PPOŻ) wylacznik pradu z mloteczkim PWP1-W01-A-11-2LED7\M

Indeks: 207599 Producent: SPAMEL Kod producenta: PWP1-W01-A-11-2LED7\M

Cena: 230.28 zł

Opis

Przeciwpowozarowy wylacznik pradu PWP1-W01-A-11-2LED7\M

Producent: Spamel

Ręczny przycisk ma zadanie uruchomić "Przeciwpowozarowy wylacznik pradu", który odlaczy zasilanie budynku od źródła energii elektrycznej podczas powozaru w czasie akcji ratowniczej. Przeciwpowozarowy wylacznik pradu, odlaczający doplyw pradu do wszystkich obwodów, z wyjątkiem obwodów zasilających instalację i urzadzzenia, których funkcjonowanie jest niezbedne podczas powozaru, nalezy stosowac w strefach powozarowych o kubaturze przekraczajacej 1000 m³ lub zawierajacych strefy zagrozone wybuchem. Przeciwpowozarowy wylacznik pradu powinien byc umieszczony w poblizu glownego wejścia do obiektu lub zlacza i odpowiednio oznakowany. Odciecie doplywu pradu przeciwpowozarowym wylacznikiem nie moze spowodowac samoczynnego zalaczenia drugiego źródła energii elektrycznej, w tym zespolu prądotwórczego. Wyjątek stanowią źródła zasilajace urzadzzenia elektryczne, które musza funkcjonowac w czasie powozaru. Ręczny przycisk uruchamiajacy PWP1 moze byc stosowany, jako „Przeciwpowozarowy wylacznik pradu” pod warunkiem umieszczenia nad nim tabliczki: „Przeciwpowozarowy wylacznik pradu”. W komplecie jest tabliczka samoprzylepna: „Przeciwpowozarowy wylacznik pradu”. Ręczny przycisk uruchamiania PWP1 z podwojną sygnalizacją LED daje mozliwosc informacji o :1. Dioda zielona – stan uruchomienia 2. Dioda czerwona – stan dozoru Ledy zakonczone sa kostką podlaczeniową. Led czerwony powinien sie swiecić gdy wylacznik jest zalaczony, w momencie zbicia szybki czerwony led powinien zgasnac, a zapalic powinien sie zielony led, który informuje o wylaczeniu pradu w budynku. Zielony led powinien byc zasilany z osobnego źródła zasilania najlepiej z przed wylacznika. Minimalna ilosc przewodów potrzebnych do podlaczenia wylacznika: Wykonanie wylacznika z 2 ledami: 1. 2ledy+3styki-min. 6 przewodów 2. 2ledy+2styki-min. 5 przewodów 3. 2ledy+1styk-min. 4 przewody Krajowa Ocena Techniczna CNBOP-PIB-nr CNBOP-PIB-KOT-2019/0110-1014 wydanie 2 Krajowy Certyfikat Stalosci Wlasciwosci Uzytkowych nr 063-UWB-0182

Parametry

EAN	5907723235960
Rodzaj	Wylaczniki nadpradowe
Kod producenta	PWP1-W01-A-11-2LED7\M
Stan	Nowy