



Przeciwpowozarowy (PPOŻ) wylacznik pradu z mloteczkciem PWP1-W01-B-11-2LED7\IM

Indeks: **238028** Producent: **SPAMEL** Kod producenta: **PWP1-W01-B-11-2LED7\IM**

Cena: **230.28 zł**

Opis

Przeciwpowozarowy (PPOŻ) wylacznik pradu PWP1-W01-B-11-2LED7\IM

Producent: Spamel

Ręczny przycisk ma zadanie uruchomić "Przeciwpowozarowy wylacznik pradu", który odlaczy zasilanie budynku od źródła energii elektrycznej podczas powozaru w czasie akcji ratowniczej. Przeciwpowozarowy wylacznik pradu,odcinający doplyw pradu do wszystkich obwodów,z wyjatkiem obwodów zasilajacych instalacje i urzadzenia,ktorych funkcjonowanie jest niezbedne podczas powozaru, nalezy stosowac w strefach powozarowych o kubaturze przekraczajacej 1000 m³ lubzawierajacych strefy zagrozone wybuchem.Przeciwpowozarowy wylacznik pradu powinien byc umieszczony w poblizu glownego wejscia do obiektu lub zlacza i odpowiednio oznakowany. Odciecie doplywu pradu przeciwpowozarowym wylacznikiem nie moze spowodowac samoczynnego zalaczenia drugiego zrodla energii elektrycznej, w tym zespolu pradowtorczego. Wyjatkiem stanowią zrodla zasilajace urzadzenia elektryczne, ktore musza funkcjonowac w czasie powozaru.Ręczny przycisk uruchamiajacy PWP1 moze byc stosowany, jako „Przeciwpowozarowy wylacznik pradu” pod warunkiem umieszczenia nad nim tabliczki: „Przeciwpowozarowy wylacznik pradu”. W komplecie jest tabliczka samoprzylepna:„Przeciwpowozarowy wylacznik pradu”.Ręczny przycisk uruchamiania PWP1 z podwojna sygnalizacja LED daje mozliwosc informacji o :1. Dioda zielona–stan uruchomienia2. Dioda czerwona–stan dozoruLed y zakonczone sa kostka podlaczeniowa. Led czerwony powinien sie swiecic gdy wylacznik jest zalaczony,w momencie zbicia szybki czerwony led powinien zgasnac,a zapalic powinien sie zielony led,ktory informuje o wylaczeniu pradu w budynku. Zielony led powinien byc zasilany z osobnego zrodla zasilania najlepiej z przed wylacznika.Minimalna ilosc przewodow potrzebnych do podlaczenia wylacznika:Wykonanie wylacznika z 2 ledami:1. 2ledy+3styki-min.6 przewodow2 .2ledy+2styki-min.5 przewodow3 .2ledy+1styk-min.4 przewodyKrajowa Ocena Techniczna CNBOP-PIB-nr CNBOP-PIB-KOT-2019/0110-1014 wydanie 2Krajowy Certyfikat Stalosci Wlasciwosci Uzytkowych nr 063-UWB-0183

Parametry

Stan

Nowy